

АКТ

совместной целевой (контрольной) проверки противопожарного состояния

филиала РГУПС в г. Минеральные Воды

г. Минеральные Воды

10.08.2015г.

Во исполнение факсограммного поручения Федерального агентства железнодорожного транспорта от 13.07.2015г. № ВЧ-32/4309-ис, а также приказа Южного территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта от 24.07.2015г. № 47 и в целях обеспечения надлежащей подготовки вузов Федерального агентства железнодорожного транспорта и их филиалов к новому 2015-2016 учебному году в филиале ФГБОУ ВПО РГУПС в г. Минеральные Воды проведена целевая (контрольная) проверка противопожарного состояния административных зданий, учебного корпуса, общежития, столовой.

Комиссия в составе: председателя комиссии Пилявского Н.Я. – ведущего эксперта отдела инфраструктуры и перевозок Южного территориального управления Росжелдора, Плугатарева А.Г. – главного инженера ФГБОУ ВПО РГУПС, Федько П.А. – заместителя начальника пожарного поезда станции Минеральные Воды филиала ФГП ВО ЖДТ на Северо-Кавказской железной дороге провела целевую проверку противопожарного состояния филиала РГУПС в г. Минеральные Воды, а именно: учебного корпуса, общежития, столовой. Комиссией были проверены наличие и исправность средств связи, автоматических установок пожарной сигнализации, противодымной защиты, средств самоспасания СПИ -20 в количестве 4 шт., внутреннего противопожарного водопровода ПК в количестве 4 шт., гидрант в количестве 1 шт., первичных средств пожаротушения, пути эвакуации, эвакуационные выходы, подъезды спецтехники со двора ул. Ленина 126 №1,2, наличие на окнах (вместо глухих) распашных металлических решеток в количестве 6 шт.

В ходе проверки выявлено:

Средства связи и система автоматической пожарной сигнализации имеются и находятся в исправном состоянии. Все здания филиала оснащены средствами оповещения. Произведены испытания внутреннего противопожарного водопровода во всех зданиях филиала (дата последнего испытания 30.06.2015г.).

Здания и помещения филиала оснащены первичными средствами пожаротушения в количестве 50 шт.

Эвакуационные выходы зданий филиала находятся в удовлетворительном состоянии. Эвакуационные выходы обозначены световым табло, двери открываются по ходу движения выходов. Пути

подъезда спецтехники к зданиям филиала РГУПС в г. Минеральные Воды находятся в удовлетворительном состоянии.

Проверено состояние распашных металлических решеток на окнах зданий.

В филиале имеется необходимая документация, в т.ч. инструкции о мерах пожарной безопасности в зданиях филиала ФГБОУ ВПО РГУПС.

Однако выявлены отдельные нарушения Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства № 390 от 25.04.2012 г., а именно:

- 16 25.15
16 25.40
10/15 00
16 4x 15-45
16
1. Прибор приемно-контрольной автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре установлены на стене, изготовленной из горючих материалов (основание СП 5.13130.2009 п. 13.14.6).
 2. Отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ) (основание ст. 4,5 ФЗ № 117 от 10.07.12г., Правила противопожарного режима в РФ (Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.) п. 61)
 3. Не проведена периодическая проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), не реже 1-го раза в год (основание ст. 4, 5, 6, 52 (п.6), 58, 136 закона № 123-ФЗ; п.21 «ППР в РФ»)
 4. Люки, ведущие в чердачные помещения заменить на противопожарные 2-го типа с размерами (не менее 0,6x0,8 м) (основание СНиП 21-01-97* п.8.4)
 5. Пристройка к административному зданию филиала РГУПС в г. Минеральные Воды выполнена с наименьшим пределом огнестойкости (основание ст. 4, 5, таблица 21 ФЗ № 123 от 22.07.2008г.)

Председатель комиссии:
Ведущий эксперт отдела инфраструктуры
и перевозок Южного территориального
управления Росжелдора

Н.Я. Пилявский

Члены комиссии:
Главный инженер ФГБОУ ВПО РГУПС

А.Г. Плугатарев

Заместитель начальника пожарного
поезда станции Минеральные Воды
филиала ФГП ВО ЖДТ на СКЖД

П.А. Федько

С актом проверки противопожарного состояния филиала РГУПС в
г. Минеральные Воды ознакомлен:

Директор филиала РГУПС
в г. Минеральные Воды
« 10 » 08 2015г.

С.В. Савченко